



Πειραιώς 132
118 54 Αθήνα
Τηλ.: 210-3727400
E-mail: info@raaey.gr
Web: www.raaey.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΑΕΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Ε-278/2025

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/556/6201/16.09.2010 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥφΠΕΚΑ) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής θερμικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε από τη λιγνιτική μονάδα V στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ηλεκτρικής ισχύος 660 MW_{el} και θερμικής ενέργειας ισχύος 140MW_{th} ως προς την τεχνολογία και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο

Ο Κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

Κατά την τακτική συνεδρίαση της Σύμβουλής του, στην έδρα της Αρχής, **στις 4 Δεκεμβρίου 2025**, και

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 5037/2023 «*Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος*» (ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 1-23.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «*Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις*» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), όπως ισχύει (εφεξής ο Νόμος), και ιδίως τα άρθρα 13, 132, 132Α, 132Β, 141 και 142.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4936/2022 «*Εθνικός Κλιματικός Νόμος Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση*

της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.» (ΦΕΚ Α' 105/27.5.2022) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 11 δυνάμει του οποίου απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα από την 31^η.12.2028

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (ΕΕL 158).
5. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ» (ΕΕL 158).
6. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5/Φ1/οικ.17951/08.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής και Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Έκδοση 1)» (ΦΕΚ Β' 1498/08.12.2000), ο οποίος σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 εξακολουθεί να ισχύει έως και την έκδοση του νέου Κανονισμού Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 135 του νόμου αυτού.
7. Την υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/556/6201/16.09.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην ΥφΠΕΚΑ, νυν ΥφΠΕΝ) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής θερμικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΗ Α.Ε» (εφεξής η «Αιτούσα») από τη λιγνιτική μονάδα V στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ηλεκτρικής ισχύος 660 MW_{el} και θερμικής ενέργειας ισχύος 140MW_{th} (ΑΔ-01636).
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-405957/20.11.2025 (ΤΡ-04157) αίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. και τα στοιχεία που συνυποβλήθηκαν για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ως προς την τεχνολογία και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο χωρίς μεταβολή της μέγιστης ονομαστικής αποδιδόμενης θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος, μέσω της χρήσης ως καυσίμου εκτός του λιγνίτη και φυσικού αερίου και περαιτέρω εγκατάστασης στον ευρύτερο χώρο του σταθμού αεριοστροβλικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε δύο φάσεις (Α και Β), ως εξής:
 - Φάση Α. Εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT)
 - Φάση Β. Ολοκλήρωση της μετατροπής σε μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT).
9. Την υποβολή περαιτέρω συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων από την Αιτούσα με το υπ' αριθμ. Ι-405957/20.11.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας της υφιστάμενης ατμοηλεκτρικής μονάδας μεταβατικά για την κάλυψη θερμικών φορτίων τηλεθέρμανσης στην περιοχή
10. Τη σχετική ανάρτηση για το ως άνω αίτημα στην ιστοσελίδα της Αρχής¹
11. Το γεγονός ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος.
12. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.

¹ <https://www.raaey.gr/energeia/genika-nea/118807/>

Αποφασίζει

Την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. (υπ' αριθμ. Ειδικού Πρωτοκόλλου ΡΑΕ ΑΔ-01636) που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/556/6201/16.09.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥφΠΕΚΑ) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής θερμικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΗ Α.Ε» (εφεξής η «Αιτούσα») από τη λιγνιτική μονάδα V στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ηλεκτρικής ισχύος 660 MW_{el} και θερμικής ενέργειας ισχύος 140MW_{th}, δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) (ΦΕΚ Β' 1498/08.12.2000) και των διατάξεων του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), όπως ισχύει, ως προς την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο χωρίς μεταβολή της μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος από το σταθμό και σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους λειτουργίας του σταθμού.

Ως εκ τούτου, ο πίνακας στοιχείων της Άδειας Παραγωγής, διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
Όνομα Κατόχου	ΔΕΗ Α.Ε.
Έδρα	Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32
Πρόσωπο επικοινωνίας	Αλέξιος Παϊζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Επικεφαλής Συμβατικής Παραγωγής Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
Τεχνολογία	Υπερκρίσιμος Ατμοηλεκτρικός με λιγνίτη και Μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT, Α' Φάση) που θα αναβαθμιστεί σε Μονάδα φυσικού αερίου Συνδυασμένου Κύκλου (CCGT, Β' Φάση)
Καύσιμο	Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο
Ονομαστική Ισχύς (MW) λιγνιτικής μονάδας	660MW _e + 140 MW _{th} θερμικής ενέργειας σε συνθήκες ISO
Ονομαστική Ισχύς (MW) αεριοστροβιλικής μονάδας σε τοπικές συνθήκες αναφοράς	294,95MW (Φάση Α') 438,6 MW (Φάση Β')
Θέση	Ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. στον ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Δημοτική Ενότητα/Δήμος	Δ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ/Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Περιφερειακή Ενότητα/Περιφέρεια	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ/ Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία έναρξης ισχύος	16.09.2010
Ημερομηνία λήξης άδειας παραγωγής	16.09.2040

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Με την περάτωση της Α' Φάσης και θέσης σε λειτουργία της μονάδας φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου, ο ατμοηλεκτρικός σταθμός θα λειτουργεί μόνον για την κάλυψη των αναγκών σε τηλεθέρμανση, σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας θερμικών σταθμών με καύσιμο λιγνίτη.

2. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται ο εν λόγω σταθμός να συμμετέχει στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και με τις δύο μονάδες/τεχνολογίες.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01636 Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/556/6201/16.09.2010 Απόφαση του ΥφΠΕΝ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αθήνα, 04.12.2025

**Ο Αντιπρόεδρος του Κλάδου
Ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.**

Δημήτριος Φούρλαρης

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011.